

Dipartimento di Prevenzione Medico  
Via Castelnuovo, 1 - Como  
Tel. 031/370.421 - Fax 031/370.425  
E-mail [prevenzione.medica@asl.como.it](mailto:prevenzione.medica@asl.como.it)

Prot. n. 65258

Q. x 11/01/09/02

Como, - 9 OTT. 2013

Al Comune di Turate  
Area Gestione del Territorio  
Via Vitt. Emanuele, 2  
**22078 TURATE (CO)**

Oggetto: **VAS Comune di Turate**

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione disponibile, fatta salva la verifica di coerenza delle norme tecniche del documento di piano con le disposizioni del regolamento di igiene locale, si formulano le seguenti osservazioni:

**Localizzazione zone residenziali produttive agricole.**

Rilevando la mancata individuazione di idonee distanze da aziende agricole/letamaie, si richiama la verifica di quanto disposto dal RLI titolo III capitolo 10. Occorre inoltre prevedere fasce di compensazione fra zone con diversa destinazione d'uso, al fine di evitare interferenze correlate a possibili impatti di valenza igienico-sanitaria

Relativamente agli ambiti ATU01-ATU04, si ricorda di prevedere il preliminare iter di caratterizzazione del suolo per verificare la compatibilità con la nuova destinazione urbanistica. Per l' area ATU04 dovrà essere approfondita la compatibilità anche con la vicina azienda agricola destinata a porcilaia.

Per l'ambito AT05, rilevando la vicinanza con l'area a verde destinata a vasca di compensazione delle fognature, si ritiene che debba essere prevista idonea zona filtro.

**Localizzazione opere di urbanizzazione primaria (depuratori, reti fognarie, acquedotti, opere di captazione).**


Si ritiene che siano da approfondire e rivalutare i fabbisogni idrici e le capacità di trattamento e smaltimento degli impianti e delle reti.

In particolare si rileva che per alcuni pozzi di captazione di acqua potabile deve essere garantita la fascia di tutela assoluta e messi in sicurezza i centri di pericolo nelle zone di rispetto, compresi i tratti di fognatura che vi sono presenti.

Considerata la presenza di tronchi fognari misti, si ritiene che vada prevista una riqualificazione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione, rivalutando contestualmente gli impatti derivanti dalla vasca di compensazione sopra citata.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
Servizio Igiene Sanità Pubblica e  
Prevenzione negli Ambienti di Vita  
Dott. Aldo Palumbo



Il Direttore  
Dipartimento di Prevenzione Medico  
Dott. Marco Larghi



Responsabile di procedimento: dott. Gianfranco Petrillo  
Istruttoria tecnica: TdP Valentino Ferrario